

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

## Ваниев Асланбек Казбекович

ИНН 150800022537 ОГНИП 305151402700084 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зангиева, д. 45 «А»

р/с 40802810516550007992 в ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО) БИК 040349585 к/с 30101810900000000585

тел. 8-8672-333-600

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №14092023-1ПБ40.20

Конструкции и изделия бетонные, железобетонные сборные

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер партии или изделия №14092023-1ПБ40.20

Наименование и марка изделия Панель ограждения / 1ПБ40.20

Количества изделий, шт. \_\_\_\_\_

Дата изготовления изделий 14.09.2023

Класс (марка) бетона по прочности, В22,5(М300)

Отпускная прочность бетона, % 70

Требуемая отпускная прочность бетона при коэффициенте вариации (13,5 %), МПа 20,7

Фактическая отпускная прочность бетона, МПа 22,4

Марка бетона по морозостойкости, F 150

Марка бетона по водонепроницаемости, W 4

Водопоглощение, % 3,3

Средняя плотность (объемная масса) бетона, кг/м<sup>3</sup> 2389

Марка стали закладных изделий и класс арматуры, АШ,ГОСТ5781-82,ГОСТ6727-80

Обозначения стандарта или ТУ ГОСТ 13579-2018 (Серия 3.017-1)

Изготовитель гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по [ГОСТ 10180-2012](#) достигает требуемой прочности 29,5 МПа соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий, в течение которого предприятие устраним обнаруженные потребителем скрытые дефекты, устанавливается равным с даты отгрузки изделий потребителю.

Начальник БРУ и ЖБИ \_\_\_\_\_

Гутиев К.Д.