

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА АО «ИРИСТОНСТЕКЛО» 2016 год тыс. кВтч

№ п/п	Наименование	Факт 2016 г..	в т.ч. по диапазонам напряжения				План 2016 г..	в т.ч. по диапазонам напряжения			
		всего	ВН	СН1	СН11	НН	всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	Поступление ээ в сеть	2,670					2,704				
2	Потери э .э	0,157					0,129				
3	Полезный отпуск	2,513		-	2,376	0,137	2,575		-	2,575	0,180
	в том числе:										
3.1	транс1гг в сети ССО						-				
3.2	Население	0,137				0,137	0,180				0,180
	городское	0,137				0,137	0,180				0,180
	сельское/ЭНУ	-					-				-
3.3	Бюджетные потребители	-			-		-		-	-	-
3.4	Прочие потребители	2,376			-	2,376	2,395	-	-	2,395	