

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

## Ваниев Асланбек Казбекович

ИНН 150800022537 ОГНИП 305151402700084 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зангиева, д. 45 «А»

р/с 40802810516550007992 в ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО) БИК 040349585 к/с 30101810900000000585

тел. 8-8672-333-600

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №20042024-ЖСВ110

Конструкции и изделия бетонные, железобетонные сборные

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи

№ 20042024

Номер партии или изделия

№200424-СВ110

Наименование и марка изделия

Железобетонная стойка опор СВ110-3,5-IV

Количества изделий, шт.

Дата изготовления изделий

20/04/2024

Класс (марка) бетона по прочности, B30(M400)

Отпускная прочность бетона, % 100

Требуемая отпускная прочность бетона при коэффициенте вариации (13,5 %), МПа 39,3

Фактическая отпускная прочность бетона, МПа 40,1

Марка бетона по морозостойкости, F 200

Марка бетона по водонепроницаемости, W 6

Водопоглощение, % 3,3

Средняя плотность (объемная масса) бетона, кг/м<sup>3</sup> 2385

Марка стали закладных изделий и класс арматуры, А-III \_\_\_\_\_

Обозначения стандарта или ТУ ГОСТ 13015-2012

*Изготовитель гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по [ГОСТ 10180-2012](#) достигает требуемой прочности 39,3 МПа соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления.*

*Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий, в течение которого предприятие устраним обнаруженные потребителем скрытые дефекты, устанавливается равным с даты отгрузки изделий потребителю.*

Начальник ЖБИ \_\_\_\_\_

Гутнев К.Д.